Абз.15 пп»б» п.11 гл.II

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в III квартале 2013 года

В результате аварийного отключения в III квартале 2013 года было недопоставлено 23674 кВтч.

Абз.16 п/п»б» п.11 гл.II

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ в III квартале 2013 года

В III квартале 2013 года свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности не имеется.

Абз.17 пп «б» п.11 гл.II

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Аэропорт Сургут» в сентябре 2013 года

Объект	Оборудование	Кол - во дней	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
ТП-14	РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ секция шин – II,силовой трансформатор №2	1	24.09.2013	24.09.2013
ТП-14	РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ секция шин – I, силовой трансформатор №1	1	24.09.2013	24.09.2013

п/п «в.1» п.11 гл.II

Информация о величине резервируемой максимальной мощности в III квартале 2013 года

В III квартале 2013 года величина резервируемой максимальной мощности составила 3,530 МВт.

п.п. «е» п.11 гл.II

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО «Аэропорт Сургут» во III квартале 2013 года

Во III квартале 2013 года технологических присоединений к электрическим сетям ОАО «Аэропорт Сургут» не производилось.