

Раскрываемая информация  
согласно постановлению правительства РФ от 21 января 2004г. №24  
за 3 квартал 2017 года

**Абз.15 пп «б» п.11 гл.II**

**Информация об объеме недопоставленной в результате  
аварийных отключений электрической энергии  
в III квартале 2017 года**

В результате аварийного отключения в III квартале 2017 года было  
недоставлено 647 кВтч.

**Абз.16 п/п «б» п.11 гл.II**

**Информация о наличии объема свободной для технологического  
присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием  
текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ  
в III квартале 2017 года**

В III квартале 2017 года свободной для технологического присоединения  
потребителей трансформаторной мощности не имеется.

**п/п «в.1» п.11 гл.II**

**Информация о величине резервируемой максимальной мощности  
в III квартале 2017 года**


В III квартале 2017 года величина резервируемой максимальной  
мощности составила 3,938 МВт.

**п.п. «е» п.11 гл.II**

**Информация о порядке выполнения технологических, технических и  
других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к  
электрическим сетям ОАО «Аэропорт Сургут» в III квартале 2017 года**

В III квартале 2017 года технологических присоединений к электрическим  
сетям ОАО «Аэропорт Сургут» не производилось.

Начальник службы ЭСТОП



А.В. Евтушенко

Постановление №24 пункт 11 подпункт «н».

О выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

Начальник службы ЭСТОП  
Евтушенко Анатолий Викторович  
тел. 8(3462) 770-123  
[evtushenko@airsurgut.ru](mailto:evtushenko@airsurgut.ru)

Начальник узла ЭТОП службы ЭСТОП  
Кугаевский Александр Сергеевич  
тел. 8(3462) 770-098  
[kugaevskij@airsurgut.ru](mailto:kugaevskij@airsurgut.ru)

Инженер по электротехническому обеспечению  
полетов 1 категории узла ЭТОП службы ЭСТОП  
Житихин Леонид Борисович  
[zhitihin@airsurgut.ru](mailto:zhitihin@airsurgut.ru)

Начальник службы ЭСТОП



А.В. Евтушенко