

Лист оценок

к протоколу №80/15 ЗП оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по:

1. Подрядчик обязуется разработать проектную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту по замене масляных выключателей ВМП-10кВ на вакуумные выключатели серии ВВ/TEL-10кВ с типовым комплектом адаптации и замену устройства АВР (с привязкой для вновь установленного оборудования). Проектная документация должна быть разработана с учетом использования цифрового блока релейной защиты и управления выключателем типа БМРЗ-100 или «Сириус» на яч. 17,18,20. На основании согласованной с Заказчиком Проектной Документации Подрядчик обязуется выполнить работы своим иждивением (из своих материалов, оборудования, собственными силами и средствами) по демонтажу, монтажу, пуско-наладке, испытанию оборудования и вводу в эксплуатацию яч. 17,18,20 шкафов КСО-285, с заменой масляных выключателей ВМП-10кВ на вакуумные выключатели серии ВВ/TEL-10кВ .

г. Сургут

29.06.2015

№ п/п	Критерии оценки	ООО «Таврида Электрик Омск»	ООО «Инженерно- Строительная Сервисная Компания»
1.	Цена договора (k = 70%):		
	Минимальная цена контракта	1 057 539,00	
	Предлагаемая цена (руб., без НДС)	1 057 539,00	1 100 000,00
	Набрано баллов (с учётом k значимости)	70,00	67,30
2.	Квалификация участника запроса предложений (k = 30%):		
2.1.	Оценка предложения участника закупки на предмет его соответствия потребности и требованиям Заказчика (максимально 60 баллов)	60,00	60,00
2.2.	Наличие у участника закупки официальных положительных отзывов, благодарственных писем по аналогично выполненным работам (максимально 20 баллов)	5,00	0,00
2.3.	Информация по заключенным аналогичным контрактам за последние 12 (двенадцать) месяцев (максимально 20 баллов)	20,00	20,00

	<i>Набрано баллов (с учётом k значимости):</i>	25,50	24,00
	ИТОГО:	95,50	91,30
	РЕЙТИНГ	1	2

Председатель комиссии:

С.В. Прийма

Секретарь комиссии:

М.В. Добрынина

Члены комиссии:

Л.Р. Никанкина

А.А. Лукьянов

Т.В. Святкина