

АО «Аэропорт Сургут»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по СиЭНС
АО «Аэропорт Сургут»И. В. Панов
«29» апреля 20__ г.Дефектная ведомость №2
29 апреля 2026г.

Комиссия, назначенная приказом от 30.03.2026 №ААС-246/26, в составе:

Давыдов Д. В.Инженер 1 категории СОСвяткина Т. В.Начальник СОТиписова Ю. П.Специалист 1 категории СОПровела осмотр объекта основных средств: Привокзальная площадь, расположенная по адресу: 628422, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, кадастровый №86:10:0101000:3632

(Окраска ограждений привокзальной площади и металлоконструкций переходных галерей)

№ п/п	Выявленные неисправности и повреждения	Ед из м.	Объем	Необходимые для устранения материалы и работы	Ед из м.	объем	примечание
1.	Коррозия металла, выгорела краска на солнце.	М ²		Ворота №8, забор			
				1.Очистка металлического каркаса ворот и секций забора от старой краски и ржавчины.	М ²	59,06	
				2. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	М ²	59,06	
				3. Покраска металлических конструкций ворот и секций забора эмалью универсальной ПФ 115 для наружных работ. .	М ²	59,06	
2.	Коррозия металла, выгорела краска на солнце.			Забор вдоль платной и бесплатной стоянки автотранспорта			
				1.Очистка металлического каркаса забора от старой краски и ржавчины.	М ²	34,61	
				2. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	М ²	34,61	
				3. Покраска металлических конструкций забора эмалью универсальной ПФ 115 для наружных работ.	М ²	34,61	
3.	Коррозия металла, выгорела краска на солнце.			Металлические конструкции остановочного павильон			
				1.Очистка металлического каркаса павильона от старой краски и ржавчины.	М ²	291,20	
				2. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	М ²	291,20	

				3. Покраска металлических конструкций павильона эмалью универсальной ПФ 115 для наружных работ.	М ²	291,20	
--	--	--	--	---	----------------	--------	--

Члены комиссии

Давыдов Д. В.

Ф.И.О

подпись

Святкина Т. В.

Ф.И.О

подпись

Типисова Ю. П.

Ф.И.О

подпись